



Ofício nº 18/2026 - GDP

Leme, 11 de Fevereiro de 2026.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE LEME
Ilma. Sra. Cintia Cristina Grossklauss
Presidente

Assunto: Relatório mensal de análises de água

Em cumprimento ao disposto na Lei 2.017 de 1º de Setembro de 1.992, estamos encaminhando através do presente, os resultados das Análises de Água, referente ao mês de Janeiro/2026.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
Diretor Presidente

Relatório Mensal de Análises de Água

Cliente: Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme
Endereço: Rua Padre Julião, 971, Centro
Cidade: Leme - SP
Coletor: Giovanna Ribeiro
Período de abrangência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Valores de referência			
Parâmetros	Unidade	Limite	
		Mín.	Máx.
pH	-	-	-
Cor	uH	-	15
Turbidez (turb.)	uT	-	5,00
Cloro Residual Livre (Cl)	mg/L	0,20	5,00
Fluoretos (F)	mg/L	0,60*	0,80*
Coliformes Totais (C.T.)	Presença/Ausência	Ausente (95%)	
Coliformes Fecais (C.F.)	Presença/Ausência	Ausente (100%)	

* O § 1º do Art. 36 da Portaria GM/MS nº 888/21 estabelece como VMP (valor máximo permitido) de íons fluoreto na água tratada o valor de 1,5 mg/L e recomenda observar os valores estabelecidos no anexo XXI da Portaria de Consolidação nº 5/17 (0,6 a 0,8 mg/L). A portaria vigente dispensa a análise de íons fluoreto no sistema de distribuição.

Resultados de Análises - ETA Anhanguera

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
06/01/2026	06/01/2026	Condomínio Monte Bello 1	6,8	2	0,88	0,66	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Condomínio Água Espraiada	6,7	7	1,60	1,16	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Corpo de Bombeiros	6,8	10	2,38	1,12	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Almoxarifado Municipal	6,8	1	0,39	1,02	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Parque Residencial Santa Helena	6,8	9	2,99	0,13	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Cemitério São João Batista	6,9	2	0,51	0,28	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Rua das Malvas, 294, Jd. Nova Leme	6,9	7	1,57	1,09	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,9	6	0,92	0,57	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Santa Casa	6,9	0	0,38	0,40	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Terminal Urbano	6,9	3	0,64	0,61	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Centro de Zoonoses	6,9	10	2,19	1,40	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Villagio São Pedro	6,9	4	1,16	1,09	-	A	A
06/01/2026	06/01/2026	Saída do Tratamento ETA	6,9	5	2,72	1,26	0,64	A	A
08/01/2026	08/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	1	1,49	0,35	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	Santa Casa	6,9	12	3,36	0,25	-	A	A
09/01/2026	09/01/2026	R. Prof. Domingos Cambiaghi, 111	6,8	6	1,84	0,06	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	Terminal Urbano	7,0	4	2,07	0,41	-	A	A
09/01/2026	09/01/2026	PSM Sumaré	7,1	3	0,79	0,71	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	PSF São Manoel	7,4	3	1,98	0,55	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	PSF Palmeiras	7,3	1	1,85	0,62	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	Sabor Saúde	7,2	6	2,85	1,29	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	Paróquia São Benedito	7,2	8	3,23	1,33	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	PSF Santa Inês	7,2	3	1,73	1,37	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	Parque Municipal Dr. Enni J. Draib (Lago)	7,2	2	1,45	1,29	-	A	A
08/01/2026	08/01/2026	Saída do Tratamento ETA	7,4	0	1,13	1,99	0,63	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,6	5	1,62	0,06	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	UBS Dra. Nelma	6,7	7	1,55	0,73	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Santa Casa	6,7	10	2,97	0,21	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Praça Genebra	6,7	15	4,32	0,74	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 984 - Parrotti Jambeiro	6,8	7	1,71	0,74	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Praça Allan Kardec	6,8	2	0,51	0,54	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	CMI	6,8	14	5,71	0,81	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	PSM Ariana	6,9	5	1,27	0,22	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	ESF Quágua	6,9	4	1,27	0,25	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Terminal Urbano	6,9	8	1,90	0,20	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Guarda Civil	7,0	4	1,40	0,29	-	A	A
13/01/2026	13/01/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	3	0,72	1,69	0,71	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,5	14	5,54	1,23	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Santa Casa	6,6	1	0,18	0,07	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Terminal Urbano	6,7	9	3,11	0,33	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Centro de Saúde II	6,7	20	5,39	0,72	-	A	A

15/01/2026	15/01/2026	Parroti Santa Rita (Sup. N. S. Aparecida Loja 2)	6,7	6	1,60	1,06	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	USF Imperial	6,8	5	2,00	1,29	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	PSF Vanessa	6,8	7	2,58	1,24	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	PSF Santa Paula / USF Saulo	6,8	4	1,45	1,38	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	UBS Jardim Empyreio	6,8	10	2,58	0,24	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Av. Ciro Zapacosta, 554	6,8	8	2,78	0,49	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	PSM João Leme	6,8	5	1,37	1,51	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 1755 (Bom Jesus)	6,8	9	3,38	1,30	-	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Saída do Tratamento ETA	6,9	3	0,62	2,05	0,70	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Condomínio Monte Bello 1	6,7	5	0,44	0,47	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Condomínio Água Espraiada	6,7	4	1,07	1,02	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Corpo de Bombeiros	6,7	7	2,05	0,82	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Almoxarifado Municipal	6,8	14	4,95	1,23	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Parque Residencial Santa Helena	6,8	3	0,62	0,04	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Cemitério São João Batista	6,9	10	3,32	0,27	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Rua das Malvas, 294, Jd. Nova Leme	6,9	5	2,00	1,17	-	A	A
26/01/2026	26/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,9	7	2,62	0,96	-	A	A
26/01/2026	26/01/2026	Santa Casa	6,8	1	0,58	0,28	-	A	A
26/01/2026	26/01/2026	Terminal Urbano	6,8	7	2,30	0,48	-	A	A
26/01/2026	26/01/2026	Centro de Zoonoses	6,8	8	2,97	1,11	-	A	A
26/01/2026	26/01/2026	Villagio São Pedro	6,8	12	4,91	0,84	-	A	A
26/01/2026	26/01/2026	Saída do Tratamento ETA	6,9	5	1,28	1,77	0,67	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	7,0	7	2,19	0,29	-	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Santa Casa	7,0	4	1,53	0,20	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	R. Prof. Domingos Cambiaghi, 111	6,9	10	3,14	0,22	-	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Terminal Urbano	7,0	4	1,61	0,47	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	PSM Sumaré	6,9	11	3,18	1,12	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	PSF Primavera	6,9	10	3,21	0,70	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	PSF São Manoel	6,9	7	1,93	0,72	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	PSF Palmeiras	7,0	8	2,06	0,77	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Sabor Saúde	7,0	12	3,23	1,35	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Paróquia São Benedito	7,0	11	3,24	1,28	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	PSF Santa Inês	7,0	10	2,50	1,36	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Parque Municipal Dr. Enni J. Draib (Lago)	7,0	11	3,30	1,39	-	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	2	1,44	2,20	0,73	A	A
28/01/2026	28/01/2026	Terminal Urbano	6,9	5	1,83	0,36	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	8	3,21	1,18	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	UBS Dra. Nelma	6,9	11	3,70	1,34	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Santa Casa	6,9	0	0,32	0,31	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Praça Genebra	7,0	17	6,17	1,46	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 984 - Parroti Jambeiro	6,9	7	2,40	1,32	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Praça Allan Kardec	7,0	8	3,16	1,23	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	CMI	7,0	13	4,50	0,73	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	PSM Ariana	7,0	4	1,73	0,87	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	ESF Quágua	7,0	6	2,16	0,33	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Centro Médico Veterinário	7,0	21	8,34	0,69	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Terminal Urbano	7,0	5	1,67	0,65	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Guarda Civil	7,0	9	3,03	0,50	-	A	A
29/01/2026	29/01/2026	Saída do Tratamento ETA	7,2	9	1,91	2,07	0,72	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	16	5,07	1,47	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Santa Casa	6,8	0	0,49	0,30	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Terminal Urbano	6,8	8	2,65	0,41	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Centro de Saúde II	6,8	18	6,12	0,93	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Parroti Santa Rita (Sup. N. S. Aparecida Loja 2)	6,9	13	4,34	1,45	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	USF Imperial	7,0	6	2,50	1,32	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	PSF Vanessa	7,0	6	2,37	1,33	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	PSF Santa Paula / USF Saulo	7,0	7	2,49	1,46	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	UBS Jardim Empyreio	7,0	7	2,42	0,46	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Av. Ciro Zapacosta, 554	7,0	7	2,37	0,65	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	PSM João Leme	7,0	11	2,93	1,53	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 1755 (Bom Jesus)	7,0	5	2,30	0,33	-	A	A
30/01/2026	30/01/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	3	0,93	2,01	0,71	A	A

Resultados de Análises - Bairro Caju

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
06/01/2026	06/01/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	1	1,86	1,74	0,59	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,4	2	1,17	2,50	0,65	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Rua Honório Bertola, 127	5,3	2	1,28	1,94	0,62	A	A
23/01/2026	23/01/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	5	3,30	2,50	0,73	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,7	2	2,02	1,15	0,60	A	A

Resultados de Análises - Taquari Bairro

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
06/01/2026	06/01/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,9	0	0,34	1,19	0,31	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,9	0	0,13	1,39	0,42	A	A
23/01/2026	23/01/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,9	0	0,25	2,18	0,53	A	A
23/01/2026	23/01/2026	Rua 09 de Julho, 144	4,8	0	0,25	2,20	0,53	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Av. São Sebastião, 1328	5,1	0	0,25	1,34	0,52	A	A

Resultados de Análises - Taquari Ponte

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
06/01/2026	06/01/2026	Rua João da Cunha, 35	6,8	0	0,46	0,84	1,17	A	A
15/01/2026	15/01/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	0	0,33	0,23	1,26	A	A
23/01/2026	23/01/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	0	0,73	0,70	1,06	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	0	0,40	0,81	1,53	A	A
27/01/2026	27/01/2026	Rua Esmeraldino Vieira das Neves, 1162	6,8	0	0,33	0,87	1,47	A	A

Legenda:

Parâmetro não conforme

A: Ausente

P: Presente


IMPORTANTE

Quando amostras da rede de distribuição apresentam resultados fora dos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde, são tomadas ações corretivas, dentre as quais as descargas de rede, para o imediato restabelecimento do padrão de qualidade, o que inclui a realização de novas análises.

CONCLUSÃO

O conjunto de amostras analisadas para ETA - Anhanguera atende aos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/21 quanto aos parâmetros pH, flúor e coliformes totais e fecais.

O conjunto de amostras analisadas para os bairros Caju, Taquari Bairro e Taquari Ponte atende aos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/21 quanto aos parâmetros analisados.


Giovanna Jundurian Ribeiro
Química - SAECIL
CRQ IV: 04272665