
ANÁLISE DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

De wilma@saecil.com.br <wilma@saecil.com.br>

Data Qui, 2026-03-12 09:40

Para Secretaria <secretaria@camaraleme.sp.gov.br>

 2 anexos (411 KB)

OFÍCIO.pdf; Relatorio_Mensal_-_Fevereiroassinado.pdf;

Prezados, bom dia!

Encaminho em anexo, Ofício Nº 26/2026 – GDP, juntamente com o Relatório Mensal de Análises de Água, referente ao mês de Fevereiro/2026.

Atenciosamente,

Wilma Borges Viginotti

Chefe de Departamento de Protocolo e Documentação

SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme

Rua Padre Julião, 971 - Centro - Leme/SP

Telefone: 0800 771 6231 / 3573 - 6200



Ofício nº 26/2026 - GDP

Leme, 11 de março de 2026.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE LEME
Ilma. Sra. Cintia Cristina Grossklauss
Presidente

Assunto: Relatório mensal de análise de água

Em cumprimento ao disposto na Lei 2.017 de 1º de setembro de 1.992, estamos encaminhando através do presente, os resultados das Análises de Água, referente ao mês de fevereiro/2026.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
Diretor Presidente

Relatório Mensal de Análises de Água

Cliente: Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Endereço: Rua Padre Julião, 971, Centro

Cidade: Leme - SP

Coletor: Giovanna Ribeiro

Período de abrangência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Valores de referência			
Parâmetros	Unidade	Limite	
		Min.	Máx.
pH	-	-	-
Cor	uH	-	15
Turbidez (turb.)	uT	-	5,00
Cloro Residual Livre (Cl)	mg/L	0,20	5,00
Fluoretos (F)	mg/L	0,60*	0,80*
Coliformes Totais (C.T.)	Presença/Ausência	Ausente (95%)	
Coliformes Fecais (C.F.)	Presença/Ausência	Ausente (100%)	

* O § 1º do Art. 36 da Portaria GM/MS nº 888/21 estabelece como VMP (valor máximo permitido) de íons fluoreto na água tratada o valor de 1,5 mg/L e recomenda observar os valores estabelecidos no anexo XXI da Portaria de Consolidação nº 5/17 (0,6 a 0,8 mg/L). A portaria vigente dispensa a análise de íons fluoreto no sistema de distribuição.

Resultados de Análises - ETA Anhanguera

Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.
12/02/2026	12/02/2026	Condomínio Monte Bello 1	6,7	5	1,75	0,40	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Condomínio Água Espreada	6,7	14	4,89	1,12	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Corpo de Bombeiros	6,7	6	2,38	0,85	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Almoxarifado Municipal	6,7	3	1,24	0,76	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Parque Residencial Santa Helena	6,7	3	1,07	0,20	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Cemitério São João Batista	6,7	3	1,20	0,29	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Rua das Malvas, 294, Jd. Nova Leme	6,7	7	2,70	0,85	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	14	5,80	1,54	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Santa Casa	6,7	1	0,32	0,18	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Terminal Urbano	6,7	7	2,84	0,47	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Centro de Zoonoses	6,8	11	4,36	1,44	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Villagio São Pedro	6,8	15	5,11	1,31	-	A	A
12/02/2026	12/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	4	1,44	1,60	0,64	A	A
13/02/2026	13/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,9	7	1,86	0,46	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	Santa Casa	6,9	0	0,26	0,17	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	R. Prof. Domingos Cambiaghi, 111	6,9	10	3,26	0,25	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	Terminal Urbano	6,9	13	3,55	0,44	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	PSM Sumaré	6,8	8	3,33	0,61	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	PSF Primavera	6,7	3	0,90	0,28	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	PSF São Manoel	6,8	9	2,10	0,53	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	PSF Palmeiras	6,8	7	2,05	0,66	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	Sabor Saúde	6,9	11	3,35	1,18	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	Paróquia São Benedito	6,9	8	3,47	1,17	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	PSF Santa Inês	6,8	8	2,41	1,20	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	Parque Municipal Dr. Enni J. Draib (Lago)	6,9	8	2,28	1,13	-	A	A
13/02/2026	13/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	4	1,44	1,60	0,64	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	10	4,37	0,93	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	UBS Dra. Nelma	6,8	7	2,56	0,95	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Santa Casa	6,8	0	0,40	0,06	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Praça Genebra	6,8	4	1,96	0,09	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 984 - Parrotti Jambeiro	6,9	8	2,68	0,60	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Praça Allan Kardec	6,9	4	1,28	0,82	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	CMI	6,9	15	4,93	0,49	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	PSM Ariana	6,9	1	0,66	0,20	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	ESF Quágua	6,9	4	1,96	0,21	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Rua João Ferreira Grosso, 86	6,9	10	2,97	0,35	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Terminal Urbano	6,9	7	2,35	0,26	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Guarda Civil	6,0	3	0,81	0,21	-	A	A
20/02/2026	20/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	4	1,60	1,98	0,64	A	A
23/02/2026	23/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,9	5	1,58	1,06	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	Santa Casa	6,9	2	0,24	0,09	-	A	A

23/02/2026	23/02/2026	Terminal Urbano	6,9	4	1,20	0,24	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	MEDCIN (Av. Jambeiro Costa, 1387)	6,8	11	2,80	1,01	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	Parroti Santa Rita (Sup. N. S. Aparecida Loja 2)	6,8	8	2,18	0,86	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	USF Imperial	6,8	12	2,27	0,90	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	PSF Vanessa	6,8	5	1,21	0,85	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	PSF Santa Paula / USF Saulo	6,8	6	0,99	0,90	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	UBS Jardim Empyreo	6,8	5	1,68	0,26	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	Av. Ciro Zapacosta, 554	6,8	10	1,40	0,36	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	PSM João Leme	6,9	4	1,13	0,98	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Leme	6,8	6	1,54	0,22	-	A	A
23/02/2026	23/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	8	1,23	1,99	0,65	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Condomínio Monte Bello 1	6,9	1	0,83	0,50	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Condomínio Água Espaiada	7,0	3	1,10	0,96	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Corpo de Bombeiros	7,0	7	1,86	0,92	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Almoxarifado Municipal	6,9	5	1,63	1,17	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Parque Residencial Santa Helena	6,9	7	1,89	0,10	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Cemitério São João Batista	6,9	3	0,67	0,20	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Rua das Malvas, 294, Jd. Nova Leme	6,9	5	1,46	0,91	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,9	3	0,93	0,69	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Santa Casa	7,0	1	0,27	0,10	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Terminal Urbano	6,9	6	1,63	0,51	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Centro de Zoonoses	6,9	5	1,50	1,57	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Villagio São Pedro	6,9	3	0,99	1,12	-	A	A
27/02/2026	27/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	4	0,90	1,71	0,69	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,9	8	1,25	0,52	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Santa Casa	6,8	1	0,25	0,05	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Av. Carlo Bonfanti, 315	6,9	11	2,26	0,61	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Terminal Urbano	6,9	7	1,48	0,22	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	PSM Sumaré	6,9	7	0,85	0,49	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	PSF Primavera	6,7	8	2,52	0,28	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	PSF São Manoel	6,7	7	1,25	0,22	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	PSF Palmeiras	6,7	4	1,09	0,29	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Sabor Saúde	6,8	6	0,87	1,36	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Paróquia São Benedito	6,7	5	1,05	1,21	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	PSF Santa Inês	6,7	11	1,30	1,30	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Parque Municipal Dr. Enni J. Draib (Lago)	6,8	4	0,68	1,26	-	A	A
24/02/2026	24/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	2	0,99	2,07	0,72	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	7,0	11	2,79	1,68	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	UBS Dra. Nelma	7,0	5	1,70	1,66	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Santa Casa	7,0	7	1,98	0,16	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Praça Genebra	6,9	45	15,00	1,83	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 984 - Parroti Jambeiro	7,0	7	1,93	1,74	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	MEDCIN (Av. Jambeiro Costa, 1387)	7,0	8	1,96	1,71	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Praça Allan Kardec	6,8	15	4,45	1,64	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	CMI	6,8	14	4,97	1,68	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	PSM Ariana	6,8	7	1,86	0,20	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	ESF Quágua	6,8	13	3,67	0,25	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Terminal Urbano	7,0	8	1,80	0,46	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Guarda Civil	7,0	4	0,41	0,64	-	A	A
25/02/2026	25/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	8	2,12	1,89	0,74	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Rodoviária José Antunes Filho	6,8	10	2,22	1,07	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Santa Casa	6,8	9	2,12	0,23	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Terminal Urbano	6,7	9	2,07	0,44	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Centro de Saúde II	6,7	7	1,13	0,26	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Parroti Santa Rita (Sup. N. S. Aparecida Loja 2)	6,7	9	1,91	1,06	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	USF Imperial	6,9	2	2,16	1,09	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	PSF Vanessa	6,9	11	2,30	1,07	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	PSF Santa Paula / USF Saulo	6,9	15	3,01	1,18	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	UBS Jardim Empyreo	6,9	7	1,37	0,29	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Av. Ciro Zapacosta, 554	6,9	8	1,36	0,50	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	PSM João Leme	6,9	12	1,70	1,18	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Av. Dr. Jambeiro Costa, 1755 (Bom Jesus)	6,9	12	1,66	1,23	-	A	A
26/02/2026	26/02/2026	Saída do Tratamento ETA	7,0	2	0,79	2,30	0,74	A	A

Resultados de Análises - Bairro Caju										
Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.	
04/02/2026	04/02/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	1	1,63	1,90	0,85	A	A	
12/02/2026	12/02/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	1	1,39	1,73	0,86	A	A	
12/02/2026	12/02/2026	Rua Honório Bertola, 127	5,4	2	1,22	1,95	0,91	A	A	
20/02/2026	20/02/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	3	2,34	2,15	0,86	A	A	
24/02/2026	24/02/2026	Av. 6 de Janeiro, 167	5,5	3	1,15	1,57	0,64	A	A	

Resultados de Análises - Taquari Bairro										
Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.	
04/02/2026	04/02/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,7	0	0,15	1,60	0,40	A	A	
12/02/2026	12/02/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,8	0	0,40	2,01	0,60	A	A	
20/02/2026	20/02/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,8	0	0,35	1,41	0,46	A	A	
20/02/2026	20/02/2026	Rua 09 de Julho, 144	4,7	0	0,30	1,36	0,37	A	A	
24/02/2026	24/02/2026	Av. São Sebastião, 1328	4,8	0	0,36	2,00	0,69	A	A	

Resultados de Análises - Taquari Ponte										
Data da Coleta	Data da Análise	Ponto de Coleta	pH	Cor	Turb.	Cl	F	C.T.	C.F.	
04/02/2026	04/02/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	0	0,65	0,18	1,04	A	A	
12/02/2026	12/02/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	1	0,81	0,37	1,09	A	A	
20/02/2026	20/02/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	0	0,60	0,58	1,09	A	A	
24/02/2026	24/02/2026	Rua João da Cunha, 35	6,7	0	0,38	0,23	1,06	A	A	
24/02/2026	24/02/2026	Rua Esmeraldino Vieira das Neves, 1162	6,7	0	0,32	0,25	0,98	A	A	

Legenda:

Parâmetro não conforme

A: Ausente

P: Presente

IMPORTANTE
Quando amostras da rede de distribuição apresentam resultados fora dos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria 888 de 04/05/2021 do Ministério da Saúde, são tomadas ações corretivas, dentre as quais as descargas de rede, para o imediato restabelecimento do padrão de qualidade, o que inclui a realização de novas análises.

CONCLUSÃO
O conjunto de amostras analisadas para ETA - Anhanguera atende aos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/21 quanto aos parâmetros analisados, exceto pelo Cloro Residual Livre.
O conjunto de amostras analisadas para os bairros Caju, Taquari Bairro e Taquari Ponte atende aos padrões estabelecidos pelo anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/21 quanto aos parâmetros analisados.

Giovanna Jundurian Ribeiro

Química - SAECIL

CRQ IV: 04272665