

Resposta Requerimento 21/2026

De Prefeitura de Leme <notificacao@1doc.com.br>

Data Seg, 2026-04-27 12:09

Para Secretaria <secretaria@camaraleme.sp.gov.br>

 1 anexo (458 KB)
resposta_21.pdf;

Ofício 2.555/2026:



Prezada Presidente:

Em anexo resposta ao requerimento 21/2026 de autoria do nobre vereador Cristiano Ailton Boff.

Reintero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

-

Carlos Antonio Diniz

Chefe de Gabinete

[Saiba como responder este Ofício](#)



Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Leme** neste e-mail, [clique aqui](#).



Ofício n° 44/2026-GDP

Leme, 24 de abril de 2026.

Ao Gabinete do Prefeito do Município de Leme
Senhor Carlos Antonio Diniz
Chefe de Gabinete

Ref.: Requerimento n°. 21/2026 do Excelentíssimo Senhor Vereador Cristiano Anton Boff.

Assunto: Resposta ao Protocolo Geral n°. 175/2026, recebido pela Autarquia sob o Protocolo n°. 103/2026.

Prezado Senhor,

Venho, por meio deste, encaminhar manifestação de nossa Divisão de Projeto, Obras e Meio Ambiente em relação às informações requeridas pela Câmara Municipal de Leme, uma vez que o objeto dos questionamentos é de cunho especificamente técnico.

Permaneço à disposição para os esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me, reiterando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR-PRESIDENTE



**DA DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS E MEIO AMBIENTE
AO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE**

Leme, 25 de março de 2026.

REF.: Requerimento nº. 21/2026 da Câmara Municipal de Leme.

ASSUNTO: Resposta à solicitação do Excelentíssimo Senhor Vereador Cristiano Anton Boff.

Senhor Diretor-Presidente,

Através deste, a Divisão de Projetos, Obras e Meio Ambiente encaminha adiante as respostas ao pedido de informações supra:

Resposta à questão 01:

A SAECIL contratou empresa terceirizada para executar o alteamento, nivelamento e ajustes de tampões de poços de visita (PVs) em diversas vias da cidade de Leme/SP, que apresentaram desnivelamento após recapeamento asfáltico e também os que se encontravam danificados com 10cm de profundidade e 60cm de diâmetro. Essa informação é importante porque foram alguns locais que sofreram intervenção da empresa contratada que acabaram registrando problemas em sua estabilidade. Constatadas as falhas na execução dos serviços, a empresa foi formalmente notificada para realizar os devidos reparos, às suas custas, ou seja, sem ônus à Administração, seguindo o que determinava o contrato administrativo.

Resposta à questão 02:

Como relatado acima, por tratar-se de alteamento e nivelamento de PVs após recomposição asfáltica realizada anteriormente pela municipalidade, identificou-se a necessidade de a empresa contratada reforçar a sustentação da base de alvenaria (tijolos maciços) e concreto dos tampões, pois os serviços executados em vários locais na primeira etapa não lograram êxito em suportar os impactos provocados por esforços mecânicos advindos do trânsito de veículos que passavam sobre eles, o que foi a causa de seu rebaixamento irregular e conseqüente cedimento.

Resposta às questões 03 e 04:

Observa-se que esses itens possuem o mesmo questionamento, portanto apresentamos uma manifestação única para ambos, qual seja, os materiais são os comumente utilizados na construção civil, tais como: tijolos, areia, cimento, etc., e são os indicados para o tipo de serviço contratado pela Autarquia.

Sendo o que havia para o momento, permaneço à disposição para novos esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,



ENG. RAFAEL IMPULCETTO
CREA nº. 5062630966
Divisão Técnica de Projetos, Obras
e Meio Ambiente